

Suraż dnia 19... marzec 2019r.

**BURMISTRZ SURAŻA**

**Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny  
Krzysztof Marcinowicz  
ul. Lipowa 10  
16-061 Juchnowiec Kościelny**

BK.7021.11.2019

Urząd Miejski w Surażu informuje, iż w związku ze stwierdzeniem podwyższonego poziomu manganu w pobranej próbie wody z wodociągu Suraż, podjęliśmy niezwłocznie następujące działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294):

**- wykonano płukanie odżelaziaczy w dniu 14.03.2019r. ;**

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Henryk Łapiński*

