

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. cent. 73-25-238

Białystok 2019.03. 15

Urząd Miejski w Suraziu
ul. 11 Listopada 16
18-105 Suraz

HK.4410.126.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje w załączeniu komunikat o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Suraz.

Powyższy komunikat należy umieścić na stronie: Urzędu Miejskiego w Suraziu, Urzędu Gminy Turośni Kościelnej oraz Urzędu Gminy Juchnowca Kościelnego, jeżeli takie strony są prowadzone. Sposób upowszechnienia komunikatu powinien umożliwić bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

W załączeniu:

1. Komunikat

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Turośń Kościelna
2. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Białymstoku
lek. Elżbieta Stella Radiukiewicz
Specjalista Organizacji Ochrony Zdrowia

Białystok, 2019-03-15

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody pobranej dnia 21.02.2019 r. – Sprawozdanie z badań wody z dnia 2019-03-14 (wpłynęło do PSSE w Białymstoku w dniu 15.03.2019 r.) w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Suraż, zaopatrującego miejscowości: Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochy Susły, Zimnochy Święchy, Baranki, Reki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie stwierdzono, ponadnormatywną zawartość manganu w wodzie w ilości 69 µg/l.

W wodzie przeznaczony do spożycia przez ludzi zawartość manganu nie powinna przekraczać 50 µg/l.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczony do spożycia przez ludzi.

Podwyższona wartość manganu w wodzie może pogarszać wygląd i smak wody. Spożywanie wody z wodociągu Suraż o stwierdzonym stężeniu manganu nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia osób z niej korzystających.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Białymstoku
lek. Elżbieta Stella Radziukiewicz
Specjalista Organizacji Ochrony